

**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2019/V81107M**

Tellija: Lahevesi Aktsiaselts Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 15, 76805

Proovivõtu koht: Lõunasadam, Rae põik 10

Proovivõtja: insener-tehnoloog Jelena Sepp atesteerimistunnistus nr: 614

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 08.05.2019 kell: 11:20 Analüüs alustatud: 08.05.2019 kell: 14:01

Proov toodud laborisse: 08.05.2019 kell: 13:42 Analüüs lõpetatud: 09.05.2019

Protokoll vormistatud: **09.05.2019**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist S.Rudõka

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.

Lk. nr.1(1)

