

**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2019/V84600M**

Tellija: Lahevesi Aktsiaselts Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 15, 76805

Veeallika valdaja: Lahevesi Aktsiaselts

Proovivõtu koht: Lääne-Harju vald, Karjaküla lasteaed, välikraan.

Proovivõtja: haldusspetsialist Meelis Bauman atesteerimistunnistus nr: 669

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 30.08.2019 kell: 10:00 Analüüs alustatud: 30.08.2019 kell: 12:27

Proov toodud laborisse: 30.08.2019 kell: 11:28 Analüüs lõpetatud: 02.09.2019

Protokoll vormistatud: **02.09.2019**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	<4	-	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Märkus: tulemus < 4 väljendab pesade arvu 1-3 (EVS-EN ISO 7218).

vanemspetsialist S.Rudõka

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.

Lk. nr.1(1)

