

**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2019/V84286M**

Tellija: Lahevesi Aktsiaselts Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 15, 76805

Proovivõtu koht: Lääne-Harju vald, Klooga lasteaed

Proovivõtja: haldusspetsialist Meelis Bauman atesteerimistunnistus nr: 669

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 19.08.2019 kell: 13:35 Analüüs alustatud: 19.08.2019 kell: 15:10

Proov toodud laborisse: 19.08.2019 kell: 14:40 Analüüs lõpetatud: 22.08.2019

Protokoll vormistatud: **22.08.2019**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	-	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

laborispetsialist A.Voomets

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.

Lk. nr.1(1)

